JELMAGYARÁZAT:

OBO 20/60 kábeltálca
Tárolóban, közlekedőben fali konzolra szerelve, tálca alsó síkja mennyezető 20cm-en!
Tárolóban a tálcát fedőlap kell szerelni!
Garázsban: a tálca szerelése: mennyezetről függesztve, tálca alsó síkja mennyezető 20cm-en!

1x58W IP65 — Por- és páramentes fényszó armatura mennyezetre szerelve, IP65

Tároló világítás műa hajólámpa, IP65, E27, 28W halogén

Sajátakkus biztonsági világító lámpatest

Kétsarkú falon kívüli ütemes kapcsoló
Szer. mag.: 1,25m

Akkus kijáratmutató

jelenlét érzékelő — Világítás mozgásérzékelő

CO10 1,50m — CO érzékelő

230V 3F+PE IP55 falon kívüli csatlakozó
Szer. mag.: 1,40m

Lépcsőház világítás nyomógomb
Szer. mag.: 1,25m

CO veszély — CO veszély hang- és fényjelző PAN-1 PROMATT
CO központról vezérelve

EPH — Fémszerkezet EPH bekötés
Mkh 1x6mm2, z-s

Terepi tl016 — Munkavédelmi kapcsoló, jelölés szerint

Földmosóvezeték
FXPSS vagy Betonfeu25

Földelőoszlop

MEGJEGYZÉS:

A tárolók világítása a K elosztó
5. áramkörről van ellátva.
Minden tárolóhoz egy lámpa és egy kapcsoló tartozik.

TŰZJELZŐ JELMAGYARÁZAT:

Tűzjelző központ

O — Optikai füstérzékelő

T — Hő- és hősebesség érzékelő

Kj — Kézi jeladó

Hj — Beltéri hangjelző 105dB

Kültéri hang-fényjelző

F1 — Hő- és füstelvezetés indítógomb

Projekt megnevezése:	TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA BUDAPEST, IX. KER., VIOLA U. 27-29. Hrsz.: 37424
Építtető:	Viola Immo Ingatlanfejlesztő Kft. 2142 Nagytarcsa, Naplás u. 18. dr. Szalontai Zoltánügyvezető
Generáltervező:	KEK Card Kft 1172 Budapest, Ananász u. 4. iroda: 1047 Budapest, Váci út 19. e-mail: info@kekcard.hu
Építész tervező:	Kovács Krisztina okl. építészmérnök, É 07-378/2007
Építész munkatárs:	Kovács Zoltán cégvezető okl. építészmérnök tel: 30/357-9736
Elektromos tervező:	Fekete János V-T 01-9776 villamosmérnök 1029 Budapest, Előd vezér u. 57. Tel.: +3630/558-6985
Rajz megnevezése:	PINCE villamos alaprajz
	±0,00=+103,60 mBf
Lépték:	M=1:50
Dátum:	2016. június 22.
	GE-11