MEGJEGYZÉS:

2db 14/4: Kapcsolt dugalj !!!

MEGJEGYZÉS:

14/21: Kapcsolt dugalj !!!

MEGJEGYZÉS:

Csatlakozók szerelése: vízszintesen !!
Kapcsolt-dugalj szerelése: függőlegesen !!

MEGJEGYZÉS:

EZ A TERVLAP A LAKÓKKAL EGYEZTETET
TERVMÓDOSÍTÁSOKAT TARTALMAZZA !!!

JELMAGYARÁZAT:

- OBO 20X60 kábeltálca
  - elmennyezet felett
- Földmérőcsavarda
  - FXP25 vagy Betonfex25
- Gyengeáramú földmérőcsavarda
  - 2db FXP25 vagy Betonfex25 !!!
- Földmérődoboz
- Mennyezeti lámpa, fehér, E27, LED
- Falilámpa
- Por- és páramentes fényerő armatura mennyezetre szerelve, IP65
- Világítás kapcsolók, súly.: 102, 105, 106
- 230V 2P+PE súlyvezetett csatlakozó
- 230V 2P+PE súlyvezetett kettős csatlakozó
- IP44 Mg — Mosogatógép csatlakozó
- IP44 MG — Mosógép csatlakozó
- Bontvalékozó dugalj
- Hűtő dugalj
- IP44 0,90m — Terasz vízmentes
- TV — TV csatlakozó kábelezés: koax+UTP, csillagpontosan
- 4/2 — Redőny csatlakozás, 230V Működtetés távirányítóval
- Akkus kijáratmutató
- Sajátakkus biztonsági világító lámpatest
- Audio kaputelefon lakáskészülék
- Folyosó világítás nyomógomb
- Lakáscsengő nyomógomb
- F2 — Hő- és füstérzelezés indító nyomógomb
- Rkp. — Riasztó Központ hangjelzővel
- Riasztó Klaviatúra (kezelő)
- Riasztó Infra mozgásérzékelő
- Lakás biztosítótábla kétsoros, súlyvezetett SCHNEIDER Easy 9 2x12modul
- Gyengeáramú elosztódoboz 1db lengő sínzottal SCHNEIDER Easy 9 2x12modul
- EPH — Fürdőkád, zuhanytálca EPH bekötés Mkh 1x6mm2, z-s
- Helyiségtermosztát

Vagyonvédelem:

- Riasztó behatoló nyitásérzékelő
- Riasztó Klaviatúra (kezelő)
- Riasztó Infra mozgásérzékelő
- Rkp. — Riasztó Központ hangjelzővel

villámvédelmi levezető
Rp 10 tűzhornyozott köracél
v/o. falban vagy pillérben

Projekt megnevezése:	TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA BUDAPEST, IX. KER., VIOLA U. 27-29. Hrsz.: 37424
Építtető:	Viola Immo Ingatlanfejlesztő Kft. 2142 Nagytarcsa, Naplás u. 18. dr. Szalontai Zoltánügyvezető
Generáltervező:	KEK Card Kft 1172 Budapest, Ananász u. 4. iroda: 1047 Budapest, Váci út 19. e-mail: info@kekcard.hu
Építész tervező:	Kovács Krisztina okl. építészmérnök, É 07-378/2007
Építész munkatárs:	Kovács Zoltán cégvezető okl. építészmérnök tel: 30/357-9736
Elektromos tervező:	Fekete János V-T 01-9776 villamosmérnök 1029 Budapest, Előd vezér u. 57. Tel.: +3630/558-6985
Rajz megnevezése:	1. EMELET villamos alaprajz
	±0,00=+103,60 mBf
Lépték:	M=1:50
Dátum:	2016. november 22.
	GE-13/M1