villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. pillérben

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

Felvonó fémszerkezet bekötése
Rd10 tüzihorganyzott köracél

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. pillérben

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. pillérben

villámvédelmi levezető
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban

VILLÁMVÉDELEM MEGJEGYZÉS:

A tárgyi norma szerinti villámvédelmi tervezés az 54/2014 (XII. 5) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásai szerinti kockázatelemzés alapján készült.

Az épület LPS villámvédelmi rendszere: LPS IV védelmi fokozat
Az épület LPL villámvédelmi szintje: LPL IV szint szerint

JELMAGYARÁZAT:

villámvédelmi levezető
Rd 10 tüzihorganyzott köracél
vb. falban vagy pillérben

Betonalap földelés:
villámvédelmi körvezeték
Rd10 tüzihorganyzott köracél
vasbeton alapban

Vizsgáló összekötő kialakítás részletrajz M=1:50



Projekt megnevezése:

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

BUDAPEST, IX. KER., VIOLA U. 27-29.
Hrsz.: 37424

Építtető: Viola Immo Ingatlanfejlesztő Kft.
2142 Nagytarcsa, Naplás u. 18.
dr. Szalontai Zoltánügyvezető

Generáltervező:
KEK Card Kft
1172 Budapest, Ananász u. 4.
iroda: 1047 Budapest, Váci út 19.
e-mail: info@kekcard.hu

Építész tervező: Kovács Krisztina
okl. építészmérnök, É 07-378/2007
Építész munkatárs: Kovács Zoltán cégvezető
okl. építészmérnök
tel: 30/357-9736

Elektromos tervező:
Fekete János V-T 01-9776
villamosmérnök
1029 Budapest, Előd vezér u. 57.
Tel.: +3630/558-6985

Rajz megnevezése:

VILLÁMVÉDELEM
betonalap földelés

±0,00=+103,60 mBf

Lépték: M=1:100

Dátum: 2016. június 22.

GE-18