

Dátum: 2017.11.14.

Ikt. szám: 6-220/2017

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1081 Budapest, Dologház utca 3.; ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154.

Tel: (36-1) 459-2324; Fax: (36-1) 459-2457; e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu



Nyilvántartási szám: ISO 9001:2008/976(4)-900(4)

Ügyiratszám: 35150/1775-5/2017.ált.**Tárgy:**

A Budapest IX. kerület Viola u. 27-29. szám alatti lakóépület védelmére tervezett Global Fire Junior V4 típusú tűzjelző berendezés létesítési engedélyezési ügye.

Ügyművelet:

Mohácsi Attila c. tű. szds.

Telefonszám:

459-2325

E-mail:

fki.kozeppest@katved.gov.hu

HATÁROZAT

A Velox-Vill Erős- és Gyengeáramú Kft. (1101 Budapest, Pongrácz út 9/b.) részéről Nagy István kérelmére a Budapest, IX. kerület Viola u. 27-29. szám alatti lakóépület védelmére tervezett Global Fire Junior V4 típusú tűzjelző berendezés Nagy István (TC-073/10/2017; TUJ 01-15259) által készített létesítési tervdokumentáció alapján történő létesítését

engedélyezem az alábbi feltételekkel:

1. A tervezési területen automatikus beépített tűzjelző berendezéssel történő teljes körű védelmet biztosítani kell. Az alacsony kockázatú helyiségek a védelemből abban az esetben hagyhatóak ki, ha a megrendelő és az üzemeltető írásban nyilatkozik, hogy ezekben a helyiségekben tárolást nem folytatnak és a nyilatkozatot használatbavételi eljárás során hatóságunk részére bemutatják.
2. A tűzriasztásra szolgáló, vonatkozó jogszabály által előírt legalább 75 dB(A), vagy a területen várható bármely 30 másodpercnél hosszabb ideig fennálló zaj 5 dB(A)-l megnövelt értéke közül a nagyobb hangerőt minden olyan ponton biztosítani kell, ahol a riasztás jelzésnek hallhatónak kell lenni, melynek meglétét a használatba-vételkor minden tárgyi tűzjelző berendezéssel védett helyiséget tartalmazó részletes hangnyomás mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell. Amennyiben a hallhatóság korlátozott (pl. hallásvédelmi felszerelés kötelező használata), illetve a hangjelzőtől 1,00 méterre 120 dB (A)-nél nagyobb hangerőre lenne szükség a riasztás érdekében a hangjelzőket fényjelzőkkel indokolt kiegészíteni.
3. A kivitelezésben résztvevők képesítését és jogosultságát igazolni kell a használatbavételi kérelem benyújtásával egy időben.
4. A tűzjelző központ elhelyezésére szolgáló helyiség és annak megközelítési útvonala területén biztonsági világítást kell biztosítani (megvilágítás értéke legalább 100-150 lux) és a tűzjelző központ helyiségét szabvány szerinti biztonsági jellel meg kell jelölni.
5. A tűzjelző berendezés vezetékeinek falon és födémeken való átvezetési helyein az áttöréseket a fal, illetve a födém tűzállósági határértékének megfelelő tűzgátló részkitöltő-részlezáró rendszerrel kell tömíteni.
6. Használatbavételi eljárás során igazolni kell a tűzjelző központ és az átjelző eszköz közötti vezeték felügyeletének meglétét, különös tekintettel a tűz- és hiba átjelzésére (tűzjelző központ és az átjelző eszköz között) alkalmazott érpár szakadása esetén keletkező jelzések részletezésére, illetve a tűzjelzés, valamint a tűzjelző központ és az eszköz közötti kábelszakadás megkülönböztetésére és a felügyeleten megjelenő jelzések típusára (tűzjelzés, hibajelzés).

Határidő: A tűzjelző berendezés használatbavételi eljárásának időpontja.

A berendezés létesítési engedélye a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély jogerőre emelkedését követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

Az ügyfél a kérelem beadásakor lerótt a 3.000,- Ft alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címzett (1081 Budapest, Dologház utca 1.), a hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-000000000 számú előirányzat felhasználási-keretszámlájára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (1b) pontjában foglalt követelmények teljesültek. Ket. 72. §-ában foglaltak alapján a sommás eljárást lezáró - kérelemnek helyt adó - döntésből az indokolást mellőzöm.

Budapest, 2017. november 7.

Melléklet: 1 pld. lepecsételt tervdokumentáció

Géczi Béla tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető
megbízásából és nevében:

Kiss Levente tűzoltó alezredes
hatósági osztályvezető



Kapják:

1. Velox-Vill Erős- és Gyengeáramú Kft. (1101 Budapest, Pongrácz út 9/b.)
2. Irattár